Acquedotto Pugliese S.p.A. - 70123 Bari - Via Vittorio Emanuele Orlando, n.c. - Tel. 080.572.29.29 - Fax 080.572.15.89

Autorità idrica pugliese

acquedotto pugliese

REGIONE PUGLIA

POR-PUGLIA 2014-2020 (DGR N.1735/2015)
ASSE PRIORITARIO 6-PRIORITA' DI INVESTIMENTO 6B-INTERVENTI 6.3.1
"INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL SII PER OGNI AGGLOMERATO, IN CONFORMITA' AL PTA, AL FINI DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEL SISTEMA, DEL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEGLI SCARICHI E DELLA SALVAGUARDIA DEI RECAPITI E DEI CORPI IDRICI"

PROGETTO DEFINITIVO
LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI MARTINA FRANCA (TA)

PROGETTISTA:
ing. Giacomo LOTITO
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ing. Giacomo LOTITO

Resp.e Depurazione
Il Responsabile
Ing. Emilio FIGLIUOLO

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
INGEGNERIA
Il Direttore
Ing. Raffaele AVERSANI

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco D'INNELLA

Elaborato:
EG.SP02.2

Planimetria illuminazione stradale, cavidotti e indicazione impianto messa a terra

Prot. N°: 63918	Data: 09/06/2016	Scala: 1:200
Cod. Progetto: P1298	Cod. SAP: 2117869	Cod. CUP: E96G15000670005

n°rev.	data	descrizione	dis.	contr.	appr.
0	GIU'16	Emesso per progetto DEFINITIVO	/	/	/

N
ORIENTAMENTO IMPIANTO

N
ORIENTAMENTO GEOGRAFICO

LEGENDA

	Cavidotto plastico ESISTENTE
	Cavidotto plastico di PROGETTO
	Corda di rame nuda sez. 50 mmq (DI PROGETTO)
	Cavidotto da DISMETTERE
	Pozzetti Elettrici (ESISTENTI)
	Pozzetti Elettrici (DI PROGETTO)
	Pozzetti Elettrici (DA DISMETTERE)
	Apparecchio armatura stradale su palo di acciaio (ESISTENTE)
	Apparecchio armatura stradale a parete o Vapori di Mercurio 125 W (DI PROGETTO)
	Dispersore di Terra dim 50x50x2000 sp. 5 mm (DI PROGETTO)
	Presa interbloccata 220V
	Presa tripolare interbloccata 380V
	Plafoniera stagna 2 x 36W
	Plafoniera stagna 2 x 36W di emergenza

